



Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne d'inspection des aliments

Food Safety Directorate  
1400 Merivale Road  
Postal Locator: T2-4G  
Ottawa, Ontario, Canada  
K1A 0Y9

Tel: (613) 773-5840 / Fax: (613) 773-5642

Date: 2011/02/03

Patrick De Leeuw  
Owner  
Delcan Products Ltd.  
1409 5<sup>th</sup> Avenue, P.O. Box 391  
Fort Macleod, Alberta Canada  
T0L 0Z0

**RE: D353 Delcan Products Ltd.  
Fort Macleod, Alberta T0L 0Z0 Canada  
2011/02/03 fl,f2 DelPro 1238™**

This will acknowledge your submission dated 2010/10/19, concerning the aforementioned construction material for which you have requested acceptance for use in food processing facilities.

Upon reviewing the physical and chemical data, the product **DelPro 1238™** would appear satisfactory.

Therefore, no objection will be taken to the use of the above construction material in food facilities as prefabricated wall and ceiling panel, with the understanding that it is used in keeping with the manufacturer's recommendations for application and the Canadian Food Inspection Agency requirements and provided that:

1- All joints are to be sealed with an acceptable flexible caulking compound to provide a smooth, flush and impervious joint;

Direction de la salubrité des aliments  
1400, chemin Merivale  
Localisateur postal: T2-4G  
Ottawa (Ontario) Canada  
K1A 0Y9

Tél: (613) 773-5840 / Télécopieur: (613) 773-5642

File/Dossier: D353

Nous accusons réception de votre soumission datée du 2010/10/19, concernant le matériau de construction cité en rubrique pour lequel vous demandez une acceptation pour utilisation dans les établissements de transformation alimentaire.

Évalué sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques, le produit **DelPro 1238™** semble satisfaisant.

Par conséquent, nous n'avons aucune objection à l'utilisation du matériau de construction ci-haut mentionné dans les établissements alimentaires en tant que panneau de mur et de plafond préfabriqué, à condition qu'il soit utilisé conformément aux recommandations d'application du fabricant et des exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et pourvu que:

1- Tous les joints soient scellés avec une pâte à calfeutrer souple acceptable procurant un fini lisse, à ras et imperméable;



2- All corners and wall-floor junctions shall be coved, and the coving must be acceptable by CFIA staff.

Should any unacceptable sanitary maintenance problems occur as a result of improper installation or maintenance, the inspection service may request corrective action to be taken.

This acceptance of the construction material will depend upon its continued acceptability to all concerned.

Should any changes occur in the chemical formulation of the aforementioned construction material, then this acceptance will be considered **NULL and VOID**.

Yours truly,

2- Tous les coins et les jonctions murs/sol soient courbés, et que la courbe ait un rayon acceptable par le personnel de l'ACIA.


Si des problèmes d'entretiens sanitaires inacceptables surviennent suite à une installation ou un entretien inadéquat, le service d'inspection pourrait demander que des mesures correctives soient prises.

L'acceptabilité du matériau de construction sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Cette acceptation sera considérée comme **NULLE et SANS EFFET** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique du matériau de construction ci-haut mentionné.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs,

Agent de programme  
Évaluation chimique  
Direction de la salubrité des aliments

  
Bernard Dallaire  
Program Officer  
Chemical Evaluation  
Food Safety Directorate

BD/sd

RDIMS#2697237